



### LEGENDA

- Drzwi w klasie odporności ogniowej EI30
- Drzwi lub przeszklenie w klasie odporności ogniowej EI60
- Ściana w klasie odporności ogniowej REI120
- Ściana w klasie odporności ogniowej REI60/EI60
- Drzwi ewakuacyjne/ kierunek ewakuacji
- Wyście ewakuacyjne
- Kierunek drogi ewakuacyjnej

Instrukcja postępowania na wypadek pożaru

Gaśnica proszkowa

Gaśnica śniegowa

Przeciwpožarowy wyłącznik prądu

Hydrant wewnętrzny 25

Hydrant wewnętrzny 33

Uruchamianie klap dymowych

Centrala oddymiania

Zmiana:	Data:	Wykonawca:

STRAZA

Z M U D A & J A B Ł O Ń S K I

Zabezpieczenia Przeciwpožarowe

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 63  
 tel. (0-22) 861-54-89; fax: 861-58-88  
 tel. 0 602 215 759, 0 602 215 760

Tytuł opracowania:  
 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Usługowo - Biurowego z garażem podziemnym "Centrum Nowych Technologii" przy ul. Piławskiej 457 w Warszawie

Tytuł rysunku:  
 Rzut kondygnacji +2

Opracował:	Podpis:	Data:
Inż. Dominik Walczak		06.2018
Sprawdził:	Podpis:	Nr rys.:
mgr inż. Tomasz Siwek		5